



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51 тел: 640-21-60,  
юридический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51 тел: 640-21-60,

факс: 640-21-65 e-mail: gu@mchs-lenobl.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
тел/факс: (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района  
г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 1. тел/факс: (813-74) 231-60, Электронный адрес: GPN41@mail.ru

**Предписание № 2-25-70-144/1 /1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

«21» ноября 2019 г.

**Ленинградского областного Государственного бюджетного учреждения «Сланцевский центр социального обслуживания  
несовершеннолетних «Мечта»**

**в лице законного представителя юридического лица директора Ивановой Александры Олеговны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) Сланцевского района по пожарному надзору № 2-

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора «О пожарной безопасности»  
25-70-144 от «22» октября 2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
(наименование органа ГПН)

В период "18" ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 01 час. 00 мин. "21" ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин.  
до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 01 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Дворниковой Ульяной Валерьевной, в отношении объектов защиты – здания и  
территории центра социального обслуживания для несовершеннолетних «Мечта» расположенного по адресу: 188561, Ленинградская область,  
Сланцы, ул. Декабристов д.5 защиты является Ленинградское областное Государственное учреждение «Сланцевский центр социального  
обслуживания несовершеннолетних «Мечта», ИНН 47130006901, юридический адрес: 188560. Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова  
д.19 «а» государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,  
наименование объекта надзора и его адрес)

**Совместно с директором ЛО ГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних «Мечта» Ивановой Александрой Олеговной**  
(указываются должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
Здание центра социального обслуживания для несовершеннолетних «Мечта» расположенного по адресу, 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов д.5				
1	Расстояние от наружных пожарных лестниц до оконных проемов менее 1 метра	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли»	01.11.2020	
2.	Ширина проезда для пожарной техники менее 3,5 метра	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.6 СП 4.13130.2013. Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)	01.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчет по оценке пожарного риска подтверждается выполнением условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
- 3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленных указанным федеральным законом; - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.


При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверки будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД и ПР Сланцевского района УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитан внутренней службы Дворникова У.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«21» ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*Душев М.В.* (подпись)  
Ущ. Мота "Шубов А.О." (должность, фамилия, инициалы)

«21» 11 2019 г.